



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ № T3/190-372

МАОУ Лицей №14
Законному представителю

“30” января 2018 по адресу: 392032, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В
дата (место проведения проверки)

Костин Михаил Николаевич главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 30.01.2018 № T3/190-732 МАОУ Лицей №14

В присутствии: директора МАОУ Лицей №14 Любича Геннадия Рувимовича, действующего на основании Устава и постановлений Администрации города Тамбова №9722 от 12.11.2010 и №7989 от 07.11.2011г.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных МАОУ Лицей №14 при эксплуатации энергоустановок:

| № п.п. | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|--------|---|--|---------------------------|
| 1. | У работника, назначенного приказом ответственным за электрохозяйство, отсутствует удостоверение о проверке знаний | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.7, 1.4.39 | 02.04.2018 |
| 2. | Не назначен приказом работник замещающий ответственного за электрохозяйство предприятия. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.4.19-1.4.43 | 02.04.2018 |
| 3. | В акте разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем указана категория надёжности электроснабжения III | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, Правила устройства электроустановок 1.2.17, РД 34.20.185-94 приложение 2 | 02.04.2018 |
| 4. | Однолинейные электрические схемы своевременно не пересматриваются | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.3-1.8.6 | 02.04.2018 |
| 5. | Отсутствует журнал учета электрооборудования | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9 | 02.04.2018 |
| 6. | Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9 | 02.04.2018 |
| 7. | Отсутствуют списки работников, которым даны пра- | Правила технической эксплуатации | 02.04.2018 |

| № п.п. | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено | Срок устранения нарушения |
|--------|---|---|---------------------------|
| | ва допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего. | электроустановок потребителей п. 1.2.2, 1.8.9 | |
| 8. | Отсутствуют планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.6.3 | 02.04.2018 |
| 9. | Не проводится осмотр и проверка распределительных щитов и сети освещения | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.16 | 02.04.2018 |
| 10. | Не проводятся в установленные сроки необходимые профилактические испытания и измерения в электроустановках кабинета химии №318 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.7.8, 2.7.13, 2.7.15-2.7.17 приложение 3, табл. 28 | 02.04.2018 |
| 11. | Металлические мойки, столы в помещении пищеблока присоединены к сети заземления последовательно | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 2.7.6 | 02.04.2018 |
| 12. | В кабинете химии №318 во вновь установленной розетке отсутствуют защитные устройства, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынудной вилке | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2. 1.7.2, Правила устройства электроустановок 6.6.30, 7.1.49 | 02.04.2018 |
| 13. | В коридора пищеблока №1 проложена открыто проводка | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2. 1.7.2 Правила устройства электроустановок 1.7.37, 2.1.37 | 02.04.2018 |
| 14. | Надписи наименований присоединений в распределительных щитах не соответствуют протоколам испытаний и измерений | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.20, 2.12.5 | 02.04.2018 |
| 15. | Рассеиватели на светильниках в моечной пищеблока крепятся к светильнику с помощью самодельных креплений | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.2 | 02.04.2018 |
| 16. | Отсутствуют сведения о поверке трансформаторов тока в ВРУ учреждения | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2., 2.11.10 | 02.04.2018 |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Костин Михаил Николаевич



С предписанием на 2 листах ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил

Директор

МАОУ Лицей №14

Любич Геннадий Рувимович

(должность, ФИО)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

30 января 2018 г.

подпись, дата)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тамбов

№ ТЗ/190-043

о назначении административного наказания

«02» февраля 2018 года

Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Карякин Андрей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица Управления)

на основании протокола об административном правонарушении № ТЗ/190-043 от 30.01.2018 года

(протокола или постановления прокурора о возбуждении производства по делу)

при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении Любича Геннадия Рувимовича

(фамилия, инициалы физического лица, полное наименование юридического лица)

по поводу совершения им административного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

При участии Любича Геннадия Рувимовича

Данные о надлежащем уведомлении (в случае рассмотрения дела без участия лица, привлекаемого к административной ответственности)

(дата получения приглашения на рассмотрение (определения о месте и времени рассмотрения дела, сведения о направлении факсом – номер факса, кто получил, номер входящего)

УСТАНОВИЛ:

что 30 января 2018г. в 16⁰⁰ при проведении плановой выездной проверки Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" по адресу: 392032, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В, выявлено, что директор МАОУ Лицей №14 Любич Геннадий Рувимович не обеспечивает выполнение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный N 4145, а именно:

| № п.п. | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено |
|--------|---|--|
| 1. | У работника, назначенного приказом ответственным за электрохозяйство, отсутствует удостоверение о проверке знаний | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.7, 1.4.39 |
| 2. | Не назначен приказом работник замещающий ответственного за электрохозяйство предприятия. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.4.19-1.4.43 |
| 3. | В акте разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем указана категория надёжности электроснабжения III | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, Правила устройства электроустановок 1.2.17, РД 34.20.185-94 приложение 2 |
| 4. | Однолинейные электрические схемы своевременно не пересматриваются | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.3-1.8.6 |
| 5. | Отсутствует журнал учета электрооборудования | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9 |

| № п.п. | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено |
|--------|--|---|
| 6. | Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9 |
| 7. | Отсутствуют списки работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 1.8.9 |
| 8. | Отсутствуют планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.6.3 |
| 9. | Не проводится осмотр и проверка распределительных щитов и сети освещения | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.16 |
| 10. | Не проводятся в установленные сроки необходимые профилактические испытания и измерения в электроустановках кабинета химии №318 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.7.8, 2.7.13, 2.7.15-2.7.17 приложение 3, табл. 28 |
| 11. | Металлические мойки, столы в помещении пищеблока присоединены к сети заземления последовательно | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 2.7.6 |
| 12. | В кабинете химии №318 во вновь установленной розетке отсутствуют защитные устройства, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2. 1.7.2, Правила устройства электроустановок 6.6.30, 7.1.49 |
| 13. | В коридоре пищеблока №1 проложена открыто проводка | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2. 1.7.2 Правила устройства электроустановок 1.7.37, 2.1.37 |
| 14. | Надписи наименований присоединений в распределительных щитах не соответствуют протоколам испытаний и измерений | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.20, 2.12.5 |
| 15. | Рассеиватели на светильниках в моечной пищеблока крепятся к светильнику с помощью самодельных креплений | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.2 |
| 16. | Отсутствуют сведения о поверке трансформаторов тока в ВРУ учреждения | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2., 2.11.10 |

(место, время совершения и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных нормативных правовых актов; каждое нарушение излагается по пунктам - 1, 2, 3, и т.п.)

т.е. в действиях должностного лица содержится состав правонарушения, предусмотренный ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки"

Выявленные нарушения отражены в акте проверки № ТЗ/190-372 от 30.01.2018г.

Обнаруженные достаточные данные, указывающие на событие административного правонарушения, явились поводом для возбуждения дела об административном правонарушении с составлением протокола об административном правонарушении № ТЗ/190-043 от 30.01.2018 г. Ответственность должностного лица за данное правонарушение предусмотрена ст. 9.11 КоАП РФ в соответствии с Уставом п. 4.12, постановлением Администрации города Тамбова №9722 от 12.11.2010 и №7989 от 07.11.2011г

Вина данного должностного лица подтверждается протоколом об административном правонарушении № ТЗ/190-043 от 30.01.2018 г.

При данных обстоятельствах привлечение должностного лица директора МАОУ Лицей №14 Любича Геннадия Рувимовича к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ является обоснованным

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, со ссылкой на протокол)

Сведения о физическом лице/ предпринимателе без образования юридического лица/ должностном лице (требуемое подчеркнуть):

1. Фамилия, имя, отчество Любич Геннадий Рувимович
2. Дата, год и место рождения 05.04.1964 года рождения, г. Тамбов
3. Место и адрес работы, службы или учебы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" по адресу: 392032, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В
4. Место жительства (регистрации) г. Тамбов, ул. Пионерская, 13, кв. 14
5. Семейное положение -
6. Должность директор
7. Получаемая зарплата в месяц -

8. Документ, удостоверяющий личность паспорт 68 09 545543 выдан отделением УФМС России по Тамбовской области в Ленинском районе г. Тамбова 23.07.2009г.

номер и дата свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - _____

10. сведения о привлечении к административной ответственности ранее- _____

11. документ, определяющий полномочия должностного лица, сведения о возложении ответственности на должностное лицо за нарушение указанных требований Устав п. 4.12, постановление Администрации города Тамбова №9722 от 12.11.2010 и №7989 от 07.11.2011г

(приказ о назначении ответственным, должностная инструкция)

Физическому лицу, должностному лицу (законному представителю юридического лица) разъяснено, что в соответствии со ст.25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях он имеет право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иными процессуальными правами, предусмотренными Кодексом, а также то, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. В соответствии со ст. 24.4 КоАП РФ Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Согласно ст. 24.2 КоАП РФ производство по делам об административных правонарушениях ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика:

Любич Г.Р. 02.02.2018г.

(фамилия, инициалы правонарушителя, подпись, дата)

(фамилия, инициалы потерпевшего, подпись, дата)

(фамилия, инициалы законного представителя лица, в отношении которого составляется протокол об адм. правонарушении)

Объяснение (физического лица, предпринимателя без образования юридического лица, должностного лица, законного представителя лица, в отношении которого составлен протокол, законного представителя юридического лица):

С нарушениями согласен

Подпись _____

/ Любич Г.Р./

Учитывая всё вышеизложенное, руководствуясь главой 23, 29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных ст.4.2 (ч.2) и ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (совершение правонарушения впервые, готовность устранить выявленные нарушения) и ст.4. 3. (не выявлено)

(перечислить обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать директора МАОУ Лицей №14 Любича Геннадия Рувимовича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена Ст. 9.11 КоАП РФ в части нарушения правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки

2. Привлечь директора МАОУ Лицей №14 Любича Геннадия Рувимовича к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить Любичу Геннадью Рувимовичу административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей (Две тысячи рублей).

(указать конкретный размер штрафа)

3. Вещи и документы, изъятые в процессе рассмотрения дела _____

(указать решение в соответствии с п. 3 ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях)

Постановление о наложении административного штрафа может быть обжаловано в 10-тидневный срок со дня получения или вручения копии постановления в порядке, установленном ст. 30.1,30.2,30.3 КоАП РФ. Жалоба может быть подана должностному лицу, которым вынесено постановление, либо направлена непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

Оплату производить по следующим реквизитам:

УФК по Тамбовской области (Верхне-Донского управления Ростехнадзора)

ИНН 3665004949, КПП 366501001, р/с 40101810000000010005

Отделение Тамбов

БИК 046850001, ОКТМО 68701000, ОКПО 00257667

КБК (прочие штрафы) 49811641000016000140

УИН(уникальный идентификатор начислений) 49868291802031900430

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу настоящего постановления соответствующие материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, а также возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении начальник
отдела государственного
энергетического надзора и надзора за
ГТС по Тамбовской области

(должность, фамилия, инициалы, подпись и штамп должностного лица Ростехнадзора)

Карякин А.А.



Копию настоящего постановления получил:

Любич Г.Р.

(фамилия, инициалы правонарушителя, подпись, дата)

02.02.2018г.

Постановление подписать отказался

(делаетс

я отметка должностным лицом, вынесшим постановление в случае отказа от подписи лица, в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, вынесшего постановление)

Копия настоящего постановления направлена по адресу, дата направления _____

Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу

« ___ » _____ 2018 года.

Постановление по делу об административном правонарушении предъявлено к исполнению

« ___ » _____ 2018 года.