



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: [t1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

г. Тамбов

(место составления акта)

« 16 »

апреля

2018 г.

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ ТЗ/190-1693**

По адресу/адресам: 392032, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112 В  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Ростехнадзора от 09 апреля 2018г. № ТЗ/190-1693 Голикова Олега Николаевича

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. с \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/14 час 13.16.04.2018г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МАОУ Лицей №14 Любич Геннадий Рувимович

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

13.04.2018 г. 09<sup>00</sup>

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Костин Михаил Николаевич главный государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали директор МАОУ Лицей №14 Любич Геннадий Рувимович



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения	выполнение
1.	У работника, назначенного приказом ответственным за электрохозяйство, отсутствует удостоверение о проверке знаний	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.7, 1.4.39	02.04.2018	выполнено
2.	Не назначен приказом работник замещающий ответственного за электрохозяйство предприятия.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.2.3, 1.2.7, 1.4.19-1.4.43	02.04.2018	выполнено
3.	В акте разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем указана категория надёжности электроснабжения III	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, Правила устройства электроустановок 1.2.17, РД 34.20.185-94 приложение 2	02.04.2018	выполнено
4.	Однолинейные электрические схемы своевременно не пересматриваются	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.3-1.8.6	02.04.2018	выполнено
5.	Отсутствует журнал учета электрооборудования	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9	02.04.2018	выполнено
6.	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.8.9	02.04.2018	выполнено
7.	Отсутствуют списки работников, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 1.8.9	02.04.2018	выполнено
8.	Отсутствуют планы (графики) ремонтов основного оборудования электроустановок	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.6.3	02.04.2018	выполнено
9.	Не проводится осмотр и проверка распределительных щитов и сети освещения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.16	02.04.2018	выполнено
10.	Не проводятся в установленные сроки необходимые профилактические испытания и измерения в электроустановках кабинета химии №318	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.7.8, 2.7.13, 2.7.15-2.7.17 приложение 3, табл. 28	02.04.2018	выполнено
11.	Металлические мойки, столы в помещении пищеблока присоединены к сети заземления последовательно	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2, 2.7.6	02.04.2018	выполнено
12.	В кабинете химии №318 во вновь установленной розетке отсутствуют защитные устройства, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.7.2, Правила устройства электроустановок 6.6.30, 7.1.49	02.04.2018	выполнено
13.	В коридора пищеблока №1 проложена открыто проводка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 1.7.2 Правила устройства электроустановок 1.7.37, 2.1.37	02.04.2018	выполнено
14.	Надписи наименований присоединений в распределительных щитах не соответствуют протоколам испытаний и измерений	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.2.20, 2.12.5	02.04.2018	выполнено
15.	Рассеиватели на светильниках в моечной пищеблока крепятся к светильнику с помощью самодельных креплений	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2, 2.12.2	02.04.2018	выполнено
16.	Отсутствуют сведения о поверке трансформаторов тока в ВРУ учреждения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 1.2.2., 2.11.10	02.04.2018	выполнено



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	-	-	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
1.	Нарушений не выявлено	предписание № ТЗ/190-372 от 30.01.2018г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Костин Михаил Николаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Директор

МАОУ Лицей №14

Любич Геннадий Рувимович



16 апреля 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)