



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тамбовской области  
**ПРОКУРАТУРА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  
г. ТАМБОВА**

392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 5.  
Тел./факс: 71-17-29.

20.02.2018 № 02-05-05/2018

Директору МАОУ Лицей №14 имени  
Заслуженного учителя Российской  
Федерации А.М. Кузьмина

Любич Г.Р.

ул.Мичуринская д.112В, г.Тамбов

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности и противодействии терроризму

Прокуратурой Октябрьского района города Тамбова по заданию прокуратуры Тамбовской области проведена проверка соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в образовательных организациях.

В силу ст.2 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №35-ФЗ противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах, в том числе, обеспечении и защиты основных прав и свобод человека и гражданина; системности и комплексному использованию политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритете мер предупреждения терроризма.

Согласно п.13 ст.30 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ, для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований:

1) в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий;

2) в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Подпунктом «д» пункта 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 05.10.2009) предусмотрено, что основными задачами противодействия терроризму являются, в том числе,

обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Пунктом 22 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее по тексту - Требования) в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории опасности организуется проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.

В ходе проверки принятия администрацией МАОУ Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина мер, направленных на обеспечение безопасности пребывания обучающихся образовательной организации установлено следующее: работа по проведению инструктажей по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта ведется не в соответствии с разработанными и утвержденными Планами профилактических мероприятий в МАОУ «Лицей №14» по антитеррористической деятельности и безопасности на 2016-2017 и 2017-2018 учебные годы.

Проверка также показала, что МАОУ Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина требования законодательства о пожарной безопасности соблюдаются не в полном объеме.

В соответствии со ст.ст.20, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной,

административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

При осуществлении проверочных мероприятий прокуратурой района с привлечением специалиста ТОНД и ПР по г.Тамбову УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области установлено, что в МАОУ Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина пути эвакуации 4 этажа загромождены посторонними предметами (пп. «б» п.36 ППР в РФ); samozакрывающиеся двери лестничных клеток фиксированы в открытом положении (пп. «г» п. 36 ППР в РФ); электросветильники эксплуатируются без рассеивателей, предусмотренных конструкцией светильника (пп. «в» п.42 ППР в РФ).

Невыполнение требований закона и нормативно-правовых актов влечет нарушение прав обучающихся образовательной организации на безопасные условия пребывания в лицее.

Указанные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении работниками образовательной организацией своих должностных обязанностей.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление по существу с участием прокурора и принять конкретные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений закона.

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях закона.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщите в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок, приложив копию распорядительного документа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района  
старший советник юстиции



А.В. Пчелинцев

Муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение «Лицей №14 имени Заслуженного  
учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»

ОГРН 1036888184960 ИНН 6832028263

392032, г.Тамбов, ул.Мичуринская, д.112В  
Тел./факс: 8(4752) 49-20-97  
E-mail: lyceum14tmb@mail.ru

исх. № 24 от 15.03.2018 г.

Прокурору  
Октябрьского района  
старшему советнику юстиции  
А.В. Пчелинцеву

Администрация МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя  
Российской Федерации А.М. Кузьмина» на представление об устранении  
нарушений законодательства о пожарной безопасности и о противодействии  
терроризму от 20.02.2018г. №02-05-05-2018 сообщает:

1. Данное представление было рассмотрено по существу с участием  
представителя прокуратуры Беликовой О.В.
2. Выявленные нарушения устранены:
  - в план профилактических мероприятий МАОУ «Лицей №14 имени  
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» по  
антитеррористической деятельности на 2017/2018 учебный год внесены  
изменения;
  - samozакрывающиеся двери лестничных клеток фиксированы в  
закрытом положении;
  - электросветильники эксплуатируются с рассеивателями, которые  
предусмотрены конструкцией светильника;
  - пути эвакуации на 4 этаже освобождены.
3. Заместителю директора по АХР Фурлетовой И.В. объявлено взыскание  
(замечание) за ненадлежащее исполнение своих должностных  
обязанностей (копия приказа прилагается).

Директор



Г.Р. Любич